



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or TSE

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	005483-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	07.04.2011
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	07.04.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	A.O.S.B. 10002 SOKAK NO:42 ÇİĞLİ İZMİR/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	A.O.S.B. 10002 SOKAK NO:42 ÇİĞLİ İZMİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	005483-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ENSMET
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN IEC 61386-21 / 30.09.2021 – TS EN 61386-1/A1 / 30.09.2019
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

TS EN 61386-21 / KASIM 2005 BORU SİSTEMLERİ - KABLO TESİSİ İÇİN BÖLÜM 21: İLGİLİ ÖZELLİKLER – RİJİT BORU SİSTEMLERİ
* RİJİT BORULAR
- RBXXHV320 MODEL, 2232 12 010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SİKİŞTİRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DARBEMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN



e-imzalı/e-signed

01.04.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör 

(005483-TSE-01/02nolu belge devamı) : ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61386-21 / 30.09.2021 -- TS EN 61386-1/A1 / 30.09.2019

KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- RBXXHV750 MODEL, 3432 12__ 010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: AĞIR
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- RBXXHV1250 MODEL, 4432 12__ 010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: AĞIR
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: AĞIR
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm



e-imzalı/e-signed

01.04.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir şekilde tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=qmmleyhm> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

2 / 3



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

(005483-TSE-01/02nolu belge devamı) : ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61386-21 / 30.09.2021 -- TS EN 61386-1/A1 /
30.09.2019

- RBXXHF320 MODEL, 2232 12__ 020 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- RBXXHF750 MODEL, 3432 12__ 020 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: AĞIR
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RİJİT
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm



e-imzalı/e-signed

01.04.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27. Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=qmmleyhm> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

3 / 3