



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 005483-TSE-02/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 20.07.2006
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 20.07.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE
NAME OF THE LICENCE HOLDER TİCARET A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ A.O.S.B. 10002 SOKAK NO:42 ÇİĞLİ İZMİR/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ A.O.S.B. 10002 SOKAK NO:42 ÇİĞLİ İZMİR / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 005483-TSE-02/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ENSMET
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN IEC 61386-22 / 30.09.2021 -- TS EN 61386-1/A1 / 30.09.2019 --
RELATED TURKISH STANDARD TS EN IEC 61386-22/A11 / 30.09.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TS EN 61386-22 / KASIM 2005 BORU SİSTEMLERİ - KABLO TESİSİ İÇİN BÖLÜM 22: İLGİLİ ÖZELLİKLER -
ESNEK BORU SİSTEMLERİ
* ESNEK BORULAR

- SBXX-V2-320 MODEL, 2232 30 _ _ 010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİETİLEN)
YAPIM TİPİ: OLUKLU
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DARBeye KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK / KENDİNİ TOPARLAYAN

e-imzalı/e-signed

16.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(005483-TSE-02/02nolu belge devamı) : **ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61386-22 / 30.09.2021 -- TS EN 61386-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN IEC 61386-22/A11 / 30.09.2021

ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: HİÇ BEYAN EDİLMEYEN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- SBXX-HF-320 MODEL, 2232 33 __ _020 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİETİLEN)
YAPIM TİPİ: OLUKLU

BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C

BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK / KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK VE YALITIM KARAKTERİSTİKLERİYLE
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- SBXX-HV-320 MODEL, 2232 33 __ _010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: OLUKLU

BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C

BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK / KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK VE YALITIM KARAKTERİSTİKLERİYLE
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

e-imzalı/e-signed

16.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=aoneneer> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

2 / 6



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(005483-TSE-02/02nolu belge devamı) : **ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61386-22 / 30.09.2021 -- TS EN 61386-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN IEC 61386-22/A11 / 30.09.2021

- SBXX-PA-320 MODEL, 2243 33__ _010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİAMİD)
YAPIM TİPİ: OLUKLU
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -25°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +105°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK / KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK VE YALITIM KARAKTERİSTİKLERİYLE
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- SBXX-V2-750 MODEL, 3332 33__ _010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİETİLEN)
YAPIM TİPİ: OLUKLU
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK / KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK VE YALITIM KARAKTERİSTİKLERİYLE
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- SBXX-HF-750 MODEL, 3332 33__ _020 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİETİLEN)
YAPIM TİPİ: OLUKLU
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA

e-imzalı/e-signed

16.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=aoneneer> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

3 / 6



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(005483-TSE-02/02nolu belge devamı) : **ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61386-22 / 30.09.2021 -- TS EN 61386-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN IEC 61386-22/A11 / 30.09.2021

DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK / KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK VE YALITIM KARAKTERİSTİKLERİYLE
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- SBXX-HV-750 MODEL, 3332 33__ _010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: OLUKLU
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DARBEME KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK / KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK VE YALITIM KARAKTERİSTİKLERİYLE
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- SBXX-PA-750 MODEL, 3343 33__ _010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİAMİD)
YAPIM TİPİ: OLUKLU
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DARBEME KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -25°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +105°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK / KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK VE YALITIM KARAKTERİSTİKLERİYLE
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ

e-imzalı/e-signed

16.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(005483-TSE-02/02nolu belge devamı) : **ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61386-22 / 30.09.2021 -- TS EN 61386-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN IEC 61386-22/A11 / 30.09.2021

ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm

- KBXXHV320 MODEL, 2232 32__ _010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK/KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm (06.04.2011)

- KBXXHV750 MODEL, 3432 32__ _010 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: AĞIR
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK/KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm (06.04.2011)

- KBXXHF320 MODEL, 2232 32__ _020 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ

e-imzalı/e-signed

16.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=aoneneer> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

5 / 6



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

(005483-TSE-02/02nolu belge devamı) : **ENSMET ELEKTRİK VE PLASTİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 61386-22 / 30.09.2021 -- TS EN 61386-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN IEC 61386-22/A11 / 30.09.2021

BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK/KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm (06.04.2011)

- KBXXHF750 MODEL, 3432 32 __ _020 SINIF
MALZEME TİPİ: METAL OLMAYAN (POLİPROPİLEN)
YAPIM TİPİ: DÜZ
BAĞLAMA YÖNTEMİ: VIDALI OLMAYAN
SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA
DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: AĞIR
DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -15°C
YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +90°C
BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: ESNEK/KENDİNİ TOPARLAYAN
ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ
KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ
ÇEKME DAYANIMI: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYAN
ASILI YÜK KAPASİTESİ: HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ
BEYAN BOYUTU: (Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32 , Ø 40 , Ø 50) mm (06.04.2011)

e-imzalı/e-signed

16.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=aoneneer> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

6 / 6